



- Notat:**
- Mateledninger bør være dobbelisolert og ha ett tverrsnitt på 2,5mm²
 - Se tilkoblingsanvisning 17-A3315
 - WAGO klemmer merket Q4:1, Q4:3, Q4:7 og Q4:9 må ikke benyttes til direkte måler.

Rev.	Description	Rev. sign	Rev. date	Ownership and copyright:	Signalskap. Skjema og tilkoblingsanvisning. 230V IT
				EL-tjeneste as	17-A3612
Created by Andreas	Creation date 23.01.2020	Approved by Terje	Approved date 17.03.2020		Rev. Page 1/1