



2 strømtransformatorer, Aron-koblet måler (Q4) og Aron-koblet nettanalysator (Q2)

Dette er det mest vanlige for 230V IT.

Måler tilkobles ledninger merket «Q4:1», «Q4:3» (levert sammenkoblet vha. klemme) og «Q4:7», «Q4:9» (levert sammenkoblet vha. klemme).

Måler trenger dog ikke monteres. Sammenkoblinger skal da ikke tas bort.

Nettanalysator og måler er ikke en del av leveransen.

Rev.	Description	Rev. sign	Rev. date	Ownership and copyright:	Skilleklemme og måler. Skjema og tilkoblingsanvisning For 2 strømtransformatorer. Aron-kobling
				EL-tjeneste as	
Created by Ter je	Creation date 09.09.2020	Approved by <i>Steinar</i>	Approved date 11.09.2020		17-A3817
					Rev. Page 1/1