



3 strømtransformatorer, Aron-koblet måler

3-polt skilleklemme skal brukes. Måler tilkobles ledninger merket «Q4:1», «Q4:3» (levert sammenkoblet vha. klemme) og «Q4:7», «Q4:9» (levert sammenkoblet vha. klemme). Ledninger merket «Q4:4», «Q4:6» skal ikke tilkobles måleren, og holdes kortsluttet vha. allerede montert klemme.

**Måler trenger dog ikke monteres. Sammenkoblinger skal da ikke tas bort.**

3 strømtransformatorer, IKKE Aron-koblet måler

3-polt skilleklemme skal brukes. Slike målere (for 3 strømtransformatorer) er ikke vanlige for 230V, men kan leveres.

For 400V TN brukes det alltid målere for 3 strømtransformatorer.

Måler tilkobles ledninger merket «Q4:1», «Q4:3» (levert sammenkoblet vha. klemme) og «Q4:7», «Q4:9» (levert sammenkoblet vha. klemme) og «Q4:4», «Q4:6» (levert sammenkoblet vha. klemme).

**Måler trenger dog ikke monteres. Sammenkoblinger skal da ikke tas bort.**

**Nettanalysator og måler er ikke en del av leveransen.**

Rev.	Description	Rev. sign	Rev. date	Ownership and copyright:	Skilleklemme og måler. Skjema og tilkoblingsanvisning For 3 strømtransformatorer
					17-A3819
Created by Ter je	Creation date 09.09.2020	Approved by 	Approved date 11.09.2020		Rev.