



A-mastbolt M20m/mutter og skive
(ikke med i leveransen)

6kt-skrue M24x120

6kt-mutter M24

PAL-mutter M24
PAL-mutter (muttersikring) låses mot
6kt-mutter med 1/4-1/2 omdreining

A

71

200

Jording:
- Hull Ø13mm
- I spor på stag med
jordingsklemme J10

A

ca. 90°

D

Boring for kryss i stolpe:
Stolpekrysset bør formonteres
før oppsetting av stolper.
Hvis man har god kontroll på
stolpehull-dybden, kan kryssene
monteres ferdig. Det ligger litt
mulighet for justering i justeringshull
på stag.
Alternativt monterer man øvre fester
og borer resten etterpå.

B

6kt-mutter M20

6kt-skrue M20

PAL-mutter M20

Skrueforbindelse tiltrekkes slik at stagene skal kunne bevege seg litt ved belastning.
PAL-mutter (muttersikring) låses mot 6kt-mutter med 1/4-1/2 omdreining.

B

NB! Leveres uten:
A-mast bolter M20 og skiver (mot stolpe)

D	Tekst Jording innført		03.08.2021	Knut
Rev	Beskrivelse		Dato	Sign.
Tegnet av:	Kontrollert:	Godkjent - Dato:	Proj.metode:	Dato:
knut	Knut	Sølvi Solvi 03.08.2021	ISO	21.01.2015
Opphavsrett og eiendomsrett / Ownership and copyright:		AL-TRAVERSER		
EL-tjeneste as		Stolpekryss STK distribusjonsnett EM		Rev.
		12-A2520	D	Ark: 1 / 1