


Intern jording:



Notat:
 1. Mateledninger bør være dobbelisolert og ha ett tverrsnitt på 2,5mm²
 Viktig at fase L1 tilkobles X1:1 eller 2 og fase L2 tilkobles X1:3 eller 4.

Rev.	Description	Rev. sign	Rev. date	Ownership and copyright:	Skjema UNI-SIG 690V isolasjonsovervåkning
				EL-tjeneste as	
Created by Andreas	Creation date 31.08.2023	Approved by Steinar	Approved date 01.09.2023		17-A4741
					Rev. Page 1/1