



Forsyning 1000V IT
(se notat 1)

Notat:
1. Mateledninger bør være dobbelisolert og ha ett tverrsnitt på 2,5mm²
Viktig at fase L1 tilkobles X1:1 og fase L2 tilkobles X1:3.

Rev.	Beskrivelse	Rev. sign	Dato	Opphavsrett og eiendomsrett	ALUMINIUMSKAP UNI-SIG-1000IT-ISO-04
Tegnet av Jani	Opprette dato 16.04.2026	Godkjent av Steinar	Dato 16.04.2026	EL-tjeneste as	17-A5522
					Rev. --- Side 1/1