



Unngå direkte kontakt mellom CU-line og aluminiumstravers

Ekstra medfølgende C-hylse brukes til å koble sammen jordingssett med CU-line fra jordelektrode.

Rev	Beskrivelse	Godkjent - Dato:		Proj.metode:	Dato	Sign.
Tegnet av:	Kontrollert:	Sølv		ISO	19.03.2021	
Andreas		22.03.2021				
Opphavsrett og eiendomsrett / Ownership and copyright:				KABELNEDFØRING		
EL-tjeneste as				Avleder tilkoblingssett jord stående avleder ATS-J500. EM		
				10-A3954	Rev.	Ark:
				1 / 1		